

ANEXO 11

Lacre (selo) de segurança para medidor de energia elétrica, nas seguintes especificações:

- Fabricado em policarbonato reciclável;
- Corpo do lacre do tipo bandeira ou box.
- Acabamento translúcido, com fechamento totalmente manual.
- Arame espiralado de inox de 2 ou 3 fios com espessura de 1,0 a 1,2mm, comprimento de 100 a 130mm fixo com o lacre (arame deve ser enlaçado ao lacre);
- Mecanismo de travamento protegido por cápsula fechada;
- Identificação com o nome DEMEI e numeração seqüencial de no mínimo 6 dígitos.
- Gravação da numeração seqüencial e do nome da empresa a laser na alheta ou corpo do lacre e gravação do número de série também mecanismo de fechamento do lacre, indelével na cor preta em fundo branco (preferencialmente);
- Lacre (selo) em uma só peça na cor **vermelha ou azul** conforme quantidade solicitada.
- Os lacres devem ser acondicionados em saco plástico contendo 100 (cem) unidades com números seqüenciais;
- O fornecedor dos lacres deverá apresentar laudo de aprovação do modelo de lacre fornecido.
- As dimensões do lacre fechado deverão ser de no mínimo 5 mm de espessura, 40 mm de comprimento e 14 mm de altura.