


## ANEXO T - 1

### ALÇA PRÉ-FORMADA PARA ESTAI



| ITEM | CÓDIGO<br>DEMEI | PARA CORDOALHA DE<br>AÇO mm Ø | VARETAS          |               |        | Resistên-cia ao<br>Escorregamento |
|------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|-----------------------------------|
|      |                 |                               | CÓDIGO DE<br>COR | COMPRIMENTO L |        | Ruptura daN                       |
|      |                 |                               |                  | MÍNIMO        | MÁXIMO |                                   |
| 1    | 3105            | 6,35                          | Amarelo          | 635           | 670    | 2160                              |
| 2    | 3110            | 7,94                          | Preto            | 787           | 820    | 3630                              |
| 3    | 1326            | 9,53                          | Laranja          | 870           | 900    | 4900                              |

#### NOTAS:

- 1.- Material: fios de aço carbono, zincados por imersão a quente, ou eletroliticamente classe B.
- 2.- Resistência mecânica: a alça corretamente instalada no cabo não deve permitir o escorregamento ou ruptura, quando tracionada com os valores da tabela.
- 3.- Identificação: deve ser adequadamente marcado em cada alça, no mínimo, as seguintes indicações:
  - a) nome ou marca do fabricante;
  - b) tipo ou modelo de referência da alça;
  - c) tipo e diâmetro do conduto a que se aplica;
  - d) marcas que indiquem o ponto de início do enlaçamento.
- 4.- Código de cor, no corpo da alça, conforme a tabela e desenho.
- 5.- Os fios devem ser uniformemente juntados e colocados no sentido do encordoamento anti-horário, e permitir um correto agarramento no cabo de aço ao qual se aplica.

|          |            |         |                                                                   |                     |         |
|----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Doc.     | Categoria: | Versão: | A p r o v a d o p o r :                                           | Data de Publicação: | Página: |
| NTD - 01 | Norma      | 1.0     | SANDRO ALBERTO BOCK<br>ENGº. ELETRICISTA<br>C R E A - 1 0 0 9 1 8 |                     |         |